

А К Т
о выполнении технических условий

№ 009/22

от « 05 » 04 20 23 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Областная электросетевая компания»

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем **сетевая организация**,

(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице **генерального директора Амирова Руслана Каюмовича**, действующего

(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)

на основании **устава**, с одной стороны,

(устава, доверенности, иных документов)

и **Мифтахова Алеся Марсельевна**,

(полное наименование заявителя – юридического лица, ф.и.о. заявителя – физического лица)

именуемая в дальнейшем **заявитель**,

(сокращенное наименование заявителя)

в лице _____,

(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _____,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф** к договору о технологическом присоединении от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф**

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение требований технических условий от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф** полном объеме: пункт 12.

3. Максимальная мощность (всего) 15 кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 15 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт.

Категория надежности электроснабжения: (III третья) - **15кВт.**

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	ПС-392 «Вереса» ВЛ-10 кВ Ф-14, КТП-3876, ВЛ-0,4кВ	Точка присоединения ответвления ВЛ-0,4кВ направлением к Щиту ПУ (на трубостойке) на опоре ВЛ-0,4кВ от КТП-3876 (СНТ «Ветеран «Звенящие Кедры»)	0,4	15,0

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

технические условия от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф** (Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф**

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя: **ВРУ-0,4кВ Заявителя**, расположенное по адресу: **Московская область, Наро- Фоминский район, г.п. Верея, у дер.Каменка, СНТ «Ветеран «Звениящие кедры», участок № 875, кад. номер з.у. 50:26:0030102:747 (нежилое строение (бытовка))**

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице **Инженера ПТО**

(должностное лицо сетевой организации)

тел. 8 (800) 707-58-09, МО, г. Красногорск, ул. Пионерская, дом 10, пом. I, комн. 3

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф** к договору о технологическом присоединении от **14.12.2022 г. № ОЭК/009/22-Ф**

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

ВРУ-0,4кВ Заявителя

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

Автоматический выключатель 25А

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

отсутствует

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены в полном объеме .

7. Прочие отметки:

Подписи сторон:



**ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Генеральной директор
ООО «Областная Электросетевая Компания»
Р. К. Амиров
05.04.2023

Заявитель

/Мифтахова А. М.

тел.: 8-915-142-81-88,
эл.почта: mifam2007@yandex.ru